

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Приморскому краю

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ханкайскому муниципальному району
с. Камень-Рыболов ул. Школьная, 13, тел: 8(42349)99081, e-mail: ond_hankaisky@mchs25.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

с. Камень-Рыболов

(место составления акта)

«19» февраля 2021 г.

(дата составления акта)

«15» часов «00» минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 14

По адресу/адресам: с. Ильинка, ул. Столетия, 3

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора) органа муниципального
контроля о проведении проверки от 08.02.2021 года № 14

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №
5» с. Ильинка Ханкайского муниципального района Приморского края

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

19.02.2021 г. с 14 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 1 день/ 01 час. 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ханкайскому
муниципальному району

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Ефремов Валентин Александрович 08.02.2021 г. в 09 часов 30 минут

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: главный государственный инспектор Ханкайского муниципального района
по пожарному надзору Быков Евгений Васильевич, государственный инспектор Ханкайского муниципального
района по пожарному надзору Мусаткина Галина Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к
проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (последнее-при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор Ефремов Валентин Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае
проведения проверки члена саморегулируемой организации) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

- Руководитель организации не обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами,
обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся
отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград электрическими проводами,
кабелями в помещении столовой и кухни (МОУ СОШ №5 с. Ильинка, Постановление правительства РФ №
1479 п.15, ответственное лицо - Ефремов В.А.);
- Руководитель организации не обеспечил проведение работ по заделке негорючими материалами,
обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся
отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и
технологическими коммуникациями, на первом и втором этаже (МОУ СОШ №5 с. Ильинка, Постановление
правительства РФ № 1479 п. 15, ответственное лицо - Ефремов В.А.);
- На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие
исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного (МОУ СОШ
№5 с. Ильинка, Постановление правительства РФ № 1479 (п.30), ответственное лицо - Ефремов В.А.);
- На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие
средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из

расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. (МОУ СОШ №5 с. Ильинка, Постановление правительства РФ № 1479 (п.30), ответственное лицо - Ефремов В.А.);

- На дверях чердачного помещения не размещена информация о месте хранения ключей (МОУ СОШ №5 с. Ильинка, Постановление правительства РФ № 1479 п.18, ответственное лицо - Ефремов В.А.);

- Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях лестничных клеток 1 и второго этажа, дверях эвакуационных выходов, приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах (МОУ СОШ №5 с. Ильинка, Постановление правительства РФ № 1479 (24), ответственное лицо - Ефремов В.А.);

- При эксплуатации объекта защиты руководитель организации не обеспечил проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. (МОУ СОШ №5 с. Ильинка, Постановление правительства РФ № 1479 (п.13), ответственное лицо - Ефремов В.А.);

- По окончании гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации не обеспечил проведение повторной обработки конструкций (МОУ СОШ №5 с. Ильинка, Постановление правительства РФ № 1479 (п.13), ответственное лицо - Ефремов В.А.);

- При эксплуатации объекта защиты руководитель организации не обеспечил проверку состояния огнезащитного покрытия материалов на путях эвакуации на 1 этаже в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. (МОУ СОШ №5 с. Ильинка, Постановление правительства РФ № 1479 (п.13), ответственное лицо - Ефремов В.А.);

- При эксплуатации объекта защиты руководитель организации не обеспечил проверку состояния огнезащитного покрытия материалов на путях эвакуации на 2 этаже в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. (МОУ СОШ №5 с. Ильинка, Постановление правительства РФ № 1479 (п.13), ответственное лицо - Ефремов В.А.)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Предписание № 1 от 19.02.2021 г., протокол по ст. 28.4 ч. 1 КоАП РФ от 19.02.2021 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а) Директор Ефремов Валерий Александрович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 19 » февраля 2021 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)